

性能仕様

項目		単位	S F - I - 1	S F - I - 2	S F - I - 3	S F - I - 4
ろ 剤		—	マンガンゼオライト・アンスラサイト			
通 水 流 量		m ³ /h	1.5	2.8	5.0	7.5
逆 洗 流 量		m ³ /h	3.8	7.1	13.3	19.1
常 用 圧 力		MPa {kgf/cm ² }	0.2~0.4 {2.0~4.0}			
水 温		℃	4~40			
電 源		V	AC200 1φ			
配管口径	原水入口	A	25, JIS10K-FF	32, JIS10K-FF	40, JIS10K-TS	
	逆洗入口		32, JIS10K-FF	40, JIS10K-FF	50, JIS10K-TS	
	出 口		25, JIS10K-FF	32, JIS10K-FF	40, JIS10K-TS	
	排 水		32, JIS10K-FF	40, JIS10K-FF	50, JIS10K-FF	
再 生 時 間		min/1 再生	23 (標準)			
排 水 量		L/1 再生	990	1,800	3,400	4,900
製 品 重 量		kg	350	550	1,000	1,300
運 転 重 量		kg	500	800	1,500	2,050

- 備考：1. 通水流量は原水の水質によって変わります。
 2. 原水水質によっては、ろ剤の種類を変更することがあります。
 3. 逆洗再生時に上表の逆洗流量（原水圧力0.2~0.4MPaの時）が必要です。
 4. 原水の酸化作用およびろ剤の活性化のため、次亜塩素酸ナトリウム用薬注装置が必要です。
 5. 製品改良のため、予告なしに若干変更の行われることがありますのでご了承下さい。

性能仕様

項目		単位	S F - I - 5	S F - I - 6	S F - I - 7	S F - I - 8
ろ 剤		—	マンガゼオライト・アンスラサイト			
通 水 流 量		m ³ /h	10.0	12.5	15.0	20.0
逆 洗 流 量		m ³ /h	26.0	31.2	36.8	49.5
常 用 圧 力		MPa {kgf/cm ² }	0.2~0.4 {2.0~4.0}			
水 温		℃	4~40			
電 源		V	AC200 1φ			
配管口径	原水入口	A	50, JIS10K-TS		65, JIS10K-TS	
	逆洗入口		65, JIS10K-TS		80, JIS10K-TS	
	出 口		50, JIS10K-TS		65, JIS10K-TS	
	排 水		65, JIS10K-FF		80, JIS10K-FF	
再 生 時 間		min/1 再生	23 (標準)			
排 水 量		L/1 再生	6,700	8,100	9,600	12,900
製 品 重 量		kg	1,900	2,300	2,750	3,900
運 転 重 量		kg	3,150	3,750	4,500	6,300

- 備考：1. 通水流量は原水の水質によって変わります。
 2. 原水水質によっては、ろ剤の種類を変更することがあります。
 3. 逆洗再生時に上表の逆洗流量（原水圧力0.2~0.4MPaの時）が必要です。
 4. 原水の酸化作用およびろ剤の活性化のため、次亜塩素酸ナトリウム用薬注装置が必要です。
 5. 製品改良のため、予告なしに若干変更の行われることがありますのでご了承下さい。

性能仕様

項目		単位	S F - I - 9	S F - I - 1 0
ろ 剤		—	マンガゼオライト・アンスラサイト	
通 水 流 量		m ³ /h	25.0	30.0
逆 洗 流 量		m ³ /h	64.1	76.4
常 用 圧 力		MPa {kgf/cm ² }	0.2~0.35 {2.0~3.5}	
水 温		℃	4~40	
電 源		V	AC200 1φ	
配管口径	原水入口	A	80, JIS10K-TS	
	逆洗入口		100, JIS10K-TS	
	出 口		80, JIS10K-TS	
	排 水		100, JIS10K-FF	
再 生 時 間		min/1 再生	23 (標準)	
排 水 量		L/1 再生	16,600	19,800
製 品 重 量		kg	4,750	5,650
運 転 重 量		kg	7,950	9,500

- 備考：1. 通水流量は原水の水質によって変わります。
 2. 原水水質によっては、ろ剤の種類を変更することがあります。
 3. 逆洗再生時に上表の逆洗流量（原水圧力0.2~0.35MPaの時）が必要です。
 4. 原水の酸化作用およびろ剤の活性化のため、次亜塩素酸ナトリウム用薬注装置が必要です。
 5. 製品改良のため、予告なしに若干変更の行われることがありますのでご了承下さい。