

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書-2）

株式会社サムソン

「モデル建築法入力支援ツール Ver. 3.0.1：入力マニュアル」に規定された、小型貫流ボイラーの性能は以下の通りです。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類		換算 蒸発量	ボイラー効率	定格能力(暖房) <sup>※1</sup>	定格消費電力(暖房) <sup>※1</sup>	定格燃料消費量(暖房) <sup>※1</sup>	性能確認区分	認証マーク
							熱出力 <sup>※2</sup>	設備電力 <sup>※2</sup>	燃料消費量 <sup>※2</sup>		
1	SSB-2500APL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	2500kg/h	96%	1567kW	10.2kW	1633kW	B-2	自己適合宣言書
2	SSB-2500APLX	小型貫流ボイラー	油	灯油	2500kg/h	96%	1567kW	10.2kW	1633kW	B-2	自己適合宣言書
3	SSB-2500APLX	小型貫流ボイラー	油	A重油	2500kg/h	96%	1567kW	12.2kW	1633kW	B-2	自己適合宣言書
4	SSB-2000APL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	2000kg/h	97%	1254kW	9.3kW	1293kW	B-2	自己適合宣言書
5	SSB-2000APLX	小型貫流ボイラー	油	灯油	2000kg/h	97%	1254kW	10.2kW	1293kW	B-2	自己適合宣言書
6	SSB-2000APLX	小型貫流ボイラー	油	A重油	2000kg/h	97%	1254kW	12.2kW	1293kW	B-2	自己適合宣言書
7	SSB-2000AL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	2000kg/h	90%	1254kW	10.2kW	1393kW	B-2	自己適合宣言書
8	BB-1500APL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	1500kg/h	96%	940kW	8.15kW	980kW	B-2	自己適合宣言書
9	BB-1500AL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	1500kg/h	90%	940kW	8.15kW	1045kW	B-2	自己適合宣言書
10	BB-1000APL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	1000kg/h	95%	627kW	4.15kW	660kW	B-2	自己適合宣言書
11	BB-1000AL	小型貫流ボイラー	油	灯油・A重油	1000kg/h	90%	627kW	4.15kW	697kW	B-2	自己適合宣言書

※1 モデル建築法入力支援ツールにおける空気調和設備の入力項目を示す。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン（公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会制定）に規定された性能項目を示す。